

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0711/01/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym typu DPH 1 - 2/5 - 6/9 - 10/14 - 15/18 - 19/23 - 24/30 - 31/38 - 39/50 - 51/70 - 71/100 - 101/120

Zawierający / containing: stal, miedź, glin i inne składniki wg dokumentacji producenta


Przeznaczony do / destined: klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (typu clean room) w obiektach służby zdrowia (sale operacyjne, OIOM, laboratoria medyczne) oraz w obiektach przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego, optycznego i spożywczego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie central musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach.

Wytwórca / producer:

Dan-Poltherm Sp. z o.o.  
83-031 Łęgowo  
Rusocin, ul. Gdańska 12



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Dan-Poltherm Sp. z o.o.  
83-031 Łęgowo  
Rusocin, ul. Gdańska 12

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-02-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2018-02-14  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 17th June 2014

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady